

FD FEE Transilvania Nord	FIȘĂ TEHNICĂ	ETN-FT–25-009
	Dulap pentru RTU PA/PT	Nr. pagini: 2

Nr. Crt.			DATE TEHNICE SOLICITATE	DATE TEHNICE GARANTATE
0	FABRICANT :			
	CODUL PRODUSULUI :			
1	CERINTE TEHNICE GENERALE			
1.1	Tensiune de alimentare: -c.a. -c.c.	V.c.a. V.c.c.	230, +15%÷20% 24	
1.2	Pentru alimentarea echipamentelor in c.c.dulapul; va contine : -siruri cu cleme pe sina, pentru circuitele de alimentare in c.c. pentru RTU, convertoare si echipamente de comunicatie -sigurante automate pe sina, una generala si pentru fiecare tip de consumator alimentet in c.c.	Ciruite Buc.	Minim 4 Min 5	
1.3	Pentru alimentarea echipamentelor in c.a.dulapul; va contine : -siruri cu cleme pe sina, pentru circuitele de alimentare in c.a. pentru iluminat, ventilatie, prize auxiliara -sigurante automate pe sina, una generala si pentru fiecare tip de consumator	Ciruite Buc.	Minim 3 Min 4	
1.4	Ventilator racier forzata cu Termostat pornire automata ventilatie si toate circuitele necesare realizate	da/nu	da	
	Siruri de cleme cu posibilitatea de separare circuite (service), pentru semnalizari/comenzi montate pe sina –interfata cu RTU- numar mediu	Buc.	100	
1.5	2 grile racire naturala protejate inpotriva insectelor si rozatoarelor	da/nu	Da	
1.6	Rezistenta de incalzire cu thermostat pornire automata si toate circuitele necesare realizate	da/nu	da	
1.7	Iluminare dulap cu pornire automta la deschiderea usii	da/nu	da	
1.8	Dimensiuni 1000x800x300 mm	da/nu	da	
1.9				
1.10	Partea inferioara va fi prevazuta cu presetupe pentru intrari o 25mm	da/nu	Da 10 buc.	

1.11	Dulap inchis etans si protejat impotriva insectelor si rozatoarelor cu acces fata si contrapanou spate pentru montare echipamente. Sistem de securizare cu cheie	da/nu	Da	
		da/nu	Da	
2	DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ ANEXATĂ OFERTEI			
2.1	Schema detaliata pentru toate circuitele instalate	Da/nu	da	
2.4	Desene, prospecte	da/nu	da	
2.6	Listă de referințe	da/nu	da	
3	ASIGURAREA CALITĂȚII			
3.1	Garantia echipamentului	luni	Min.36	

Data

Semnătura si stampila furnizor